

Żórawina, dnia 08.08.2013 r.

UG-IT-271/5/1/2013

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: " **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rzeplin – Suchy Dwór**".


Informujemy , że wpłynęło zapytanie odnośnie w/w przetargu podajemy treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

Prosimy o zmianę zapisów pozycji przedmiaru dotyczących wykonania warstw bitumicznych. Dla pozycji wykonania warstwy wiążącej prosimy o zmianę asfaltu lanego na nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych oraz dla wykonania warstwy ścieralnej prosimy o zmianę asfaltu lanego na nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w technologii na wykonanie warstw na drodze dojazdowej do gruntów rolnych Rzeplin-Suchy Dwór. Zmienić warstwę podkładową – asfalt lany na warstwę podkładową z mieszanki grysowo asfaltową. Zmienić warstwę ścieralną – asfalt lany na warstwę ścieralną z mieszanki grysowo asfaltową.

z up. Wójta Gminy Żórawina
Zastępca Wójta Gminy

mgr inż. Tomasz Gracz