

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻÓRAWINIE



Węgry, dnia 24 lutego 2014 roku

1/2/ZP/2014

Wszyscy oferenci

Dotyczy: „Zakup i dostawa wodomierzy i osprzętu dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie”

Zgodnie z artykułem 38 ustęp 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie udziela wyjaśnienia na zadane pytania w piśmie z dnia 18 lutego 2014 roku i 19 lutego 2014 rok.

Zapytanie nr 1.

Dotyczy: pozycji 1,2,3,4 SIWZ - wodomierze mokrobieżne Q3=1,6 m3/h

Czy zamawiający dopuszcza zamianę wodomierzy w/w pozycjach na wodomierze mokrobieżne Q3=2,5m3/h.

NIE

Zapytanie nr 2.

Dotyczy: pozycji 1,2,3,4 SIWZ - wodomierze mokrobieżne Q3=1,6 m3/h

Czy zamawiający dopuszcza zamianę wodomierzy w tych pozycjach na wodomierze suchobieżne zabezpieczone antymagnetycznie o parametrach zgodnych z opisanymi w w/w punktach SIWZ.

NIE

Zapytanie nr 3.

Załącznik nr 1 poz. 3- Wodomierz jednostrumieniowy mokrobieżny DN15 do wody zimnej Q=1,6 R=160 w pozycji „H” - wykonania w klasie metrologicznej R100-H?

Dopuszcza

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻÓRAWINIE



Zapytanie nr 4.

Załącznik nr 1 poz. 4- Wodomierz jednostrumieniowy mokrobieżny DN15 do wody ciepłej Q=1,6 R=160 w pozycji „H” - wykonania w klasie metrologicznej R100-H?

Dopuszcza

Zapytanie nr 4.

Dotyczy: załącznik nr 6 § 3 pkt. 8

Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminów realizacji poszczególnych etapów zamówienia w zakresie 14-21 dni?

Zamawiający dopuszcza wydłużenie poszczególnych etapów dostaw.

Sporządził:

pod względem merytorycznym – Łukasz Szarek

pod względem proceduralnym – Dariusz Czyżewski

ZATWIERDZAM
Dyrektor Zakładu
Bartłomiej Dytwiński