

Żórawina, dnia 16.04.2014 r.

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: "Rozwój Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem przy drodze gminnej prowadzącej do Mędłowa."

Gmina Żórawina informuje, że wpłynęły zapytania odnośnie w/w postępowania przetargowego, w związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19 z 2013 r. poz. 907, 984, ze zmianami) przekazujemy treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Jaka jest tolerancja wartości poboru mocy, ilości lumenów, ilości LED – w % ? Brak jakiegokolwiek tolerancji sugerowałby wyłącznie jednego producenta i konkretny produkt co jest niezgodne z zapisami Prawa Zamówień Publicznych.

Odpowiedź:

Należy przyjąć 10% tolerancje w wartości poboru mocy, ilości lumenów.

Pytanie 2

Jakie dla Zamawiającego są priorytetowe parametry techniczne? Czy możliwe jest zastosowanie opraw spełniających wszystkie parametry techniczne ale przy użyciu innej ilości diod?

Odpowiedź:


Dopuszcza się zastosowanie opraw spełniających wszystkie parametry techniczne ale z użyciem innej ilości diod.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw w kolorze RAL 7001?

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie opraw w kolorze RAL 7001.

z up. Wójta Gminy Żórawina
Zastępca Wójta Gminy

mgr inż. Tomasz Grącz