

URZĄD GMINY
w Żórawinie
ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina
Regon 000546785, NIP 896-131-38-85

Żórawina, dnia 11.03.2010

UG-ITiPP/341/1 /2010

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej na działkach 131/1, 131/2, 143, 142/1, 144/1, 60/1, 60/2 obręb Wojkowice

Zamawiający przekazuje zapytanie wraz z odpowiedzią dotyczące w/w przetargu

Pytanie:

„Zwracam się z pytaniem, czy przecisk rurą fi 225 mm, jako rurą ochronną dla przewodowej rury wodnej fi 160 mm, zaprojektowany pod autostradą rurą stalową, może być wykonany rurą RHDPE fi 225 mm, metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Odpowiedź:

Tak może być wykonany rurą RHDPE fi 225 mm, metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego.


mgr Andrzej Szanewski
Zastępca Wójta Gminy