

**URZĄD GMINY**  
w Żórawinie  
ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina  
Regon 000546785, NIP 896-131-38-85

Żórawina, dnia 17.03.2010 r.

Ldz UG-ITiPP-341/2/2010

Wykonawcy wszyscy

Informujemy, że wpłynęły zapytania odnośnie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej Turów Żórawina.  
Przekazujemy treści zapytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1:**

„ Na przekroju konstrukcyjnym nr 1 – warstwa górna podbudowy z asfaltobetonu ma grubość 14 cm, natomiast w przedmiarze jest 8 cm. Która wartość jest prawidłowa?”

**Odpowiedź:**

Na odcinku od km 0+000 do km 0+389 należy przyjąć warstwę górną podbudowy z asfaltobetonu grubości 14 cm zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym nr 1

**Pytanie 2**

“Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego brakującego opisu technicznego dotyczącego przedmiotu zamówienia . Na stronie tytułowej dokumentacji jest on wymieniony natomiast brakuje go w załączonej dokumentacji.”

**Odpowiedź:**

Opis techniczny został uzupełniony.

*J. Nam.*  
mgr inż. Andrzej Namieśnik  
Zastępca Wójta Gminy