



1/ZP/2/2010

Żórawina, dnia 2 grudnia 2010 roku

Wszyscy oferenci

Dotyczy: „Zakup i dostawa armatury wod.-kan. i rur dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie”

Zgodnie z artykułem 38 ustęp 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie udziela wyjaśnień na zadane pytania w piśmie z dnia 1 grudnia 2010 roku.

Zapytanie 1.

Podanie długości hydrantu przy hydrancie nadziemnym i głębokości wkopu przy podziemnym – pozycja 1-2 załącznika nr 1 SIWZ.

- długość hydrantu nadziemnego DN 80 L = 2160 mm (poz.1)
- długość hydrantu podziemnego DN 80 L = 1000 mm (poz.2)

Zapytanie 2.

Kinety z jednym czy z dwoma dolotami, jeżeli z jednym to dolot z której strony – pozycja 5-8 załącznika nr 1 SIWZ.

- kinety zbiorcze z trzema dolotami (poz. 5-8)

Zapytanie 3.

Co oznacza nr 6 i nr 7 czy chodzi o kolano GW-GW i/czy GW-GZ – pozycja 11-17 załącznika nr 1 SIWZ.

- kolano „6” to GW/GW (poz.11-14)
- kolano „7” to GW/GZ (poz. 15-17)

Zapytanie 4.

Kompensator stalowy czy żeliwny – pozycja 43 załącznika nr 1 SIWZ.

- kompensator wykonany ze stali (poz. 43)



Zapytanie 5.

Sprecyzowanie pojęcia „łącznik wod” – pozycja 52-56 załącznik nr 1 SIWZ.

- łącznik wod. to „gebo” (poz. 52-56)

Zapytanie 6.

Jaka długość obudowy – pozycja 103 załącznika nr 1 SIWZ.

- obudowa do zasuw teleskopowej L = 1550 (poz. 103)

Zapytanie 7.

Czy chodzi o łączni rurowo kołnierzowy – pozycja 126-128 załącznika nr 1 SIWZ.

- tak, łącznik rurowo kołnierzowy (poz. 126-128)

Zapytanie 8.

Co oznacza ZB, w związku z tym, że każdy producent włazów stosuje inną technikę mocowań klapy, proszę o podanie jakiego producenta mają być klapy, lub czy może w wycenia ująć cały komplet korpus + właz – pozycja 129-131.

- obudowa kompletna, czyli korpus + właz (poz. 129-131)

Zapytanie 9.

Redukcje wykonane z jakiego materiału, czarne, ocynkowane, mosiężne – pozycja 132-137 załącznika nr 1 SIWZ.

- redukcje wykonane z ocynku (poz. 132-137)

Zapytanie 10.

Rury lite czy spienione, kielich wydłużony czy normalny – pozycja 141-148 załącznika nr 1 SIWZ.

- rury spienione o normalnym kielichu (poz. 141-148)

Zapytanie 11.

PE80 czy PE100, jaki SDR – pozycja 155-160 załącznika nr 1 SIWZ.

- rury o SDR 17

Zapytanie 12.

Proszę sprecyzować jakie „siodelko” – pozycja 163-165 załącznika nr 1 SIWZ.

- siodelko elektrooporowe (poz. 163-165)



Zapytanie 13.

Proszę o sprecyzowanie, jakie „uszczelki ciśnieniowe” – pozycja 188-197 załącznika nr 1 SIWZ.

- uszczelki do połączeń kielichowych (poz. 188-197)

Sporządził:

pod względem merytorycznym – Jan Lorenz

pod względem proceduralnym – Dariusz Czyżewski

ZATWIERDZAM
Dyrektor Zakładu

Bartłomiej Dytwiński