



Żórawina, dnia 13 grudnia 2010 roku

1/ZP/4/2010

Wszyscy oferenci

Dotyczy: „Zakup i dostawa armatury wod.-kan. i rur dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie”

Zgodnie z artykułem 38 ustęp 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie udziela wyjaśnienia na zadane zapytania w piśmie z dnia 13 grudnia 2010 roku.

Zapytanie nr 1.

Poz. 163-165 – siodelko – siodelko elektrooporowe, siodła elektrooporowe w średnicy Ø 110, 125 mają odejście 63, czy do obejmy siodłowej należy wycenić nawiertkę, zawór kątowy lub redukcję PE?

Redukcję PE.

Zapytanie nr 2.

Poz. 52-56 łącznik wod. – gebo, czy chodzi o łącznik GEBO z gwintem zewnętrznym QA czy dwuzłączki QO?

Łącznik z gwintem zewnętrznym i gwintem wewnętrznym

Zapytanie nr 3.

Poz. 155, 156, 160 – rury PE, czy mogą być rury PE80 PN10?

Tak.

Zapytanie nr 4.

Poz. 157-159 – rury PE Ø --- x 6000PN10 do wody. Czy to mają być rury PE 100 SDR17 jak w poz. 149 -154, czy rury PVC ciśnieniowe do wody PN10?

Pozycje 157-159 zostały zdublowane z pozycjami 149-154, chodzi o rury PE

Sporządził:

pod względem proceduralnym – Dariusz Czyżewski
pod względem merytorycznym – Jan Lorenz

ZATWIERDZAM
Dyrektor Zakładu
Bartłomiej Dytwiński