



Żórawina, dnia 14 grudnia 2010 roku

1/ZP/5/2010

Wszyscy oferenci

**Dotyczy: „Zakup i dostawa armatury wod.-kan. i rur dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie”**

Zgodnie z artykułem 38 ustęp 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie udziela wyjaśnienia na zadane zapytania w piśmie z dnia 13 grudnia 2010 roku.

**Zapytanie nr 1.**

**Poz. 129-131 – Chodzi o samą pokrywę czy pokrywę łącznie z korpusem włazu?**

Chodzi o pokrywę łącznie z korpusem włazu.

**Zapytanie nr 2.**

**Poz. 132-137 – Chodzi o redukcję ocynk?**

Tak chodzi o redukcję ocynk.

**Zapytanie nr 3.**

**Poz. 155-156 Czy można zaproponować rury SDR13,6 P10 PE80?**

Tak.

**Zapytanie nr 4.**

**Poz. 160 – Chodzi o rurę PE?**

Tak

**Zapytanie nr 5.**

**Poz. 163-165 – Na jaką rurę? Jaki rodzaj połączenia? Czy chodzi o odgałęzienie siodłowe elektrooporowe na rurę PE?**

Tak, odgałęzienie siodłowe elektrooporowe na rurę PE.

**Zapytanie nr 6.**

**Poz. 167-169 – Proszę o uściślenie, co ma wchodzić w skład studni oraz w jakim zakresie mają mieścić się wymiary.**

Studnia powinna być kompletna z podejściem na wodomierz.



**Zapytanie nr 7.**

**Poz. 196-202 – Czy można zaproponować zwykłą zasuwę krotką?**

Tak, można zaproponować zwykłą zasuwę krotką.

**Zapytanie nr 8.**

**Poz. 157-159 - Czy nie chodzi o rurę PVC kielichową (rura PE jest w innych pozycjach)?**

Chodzi o rurę PE, zostały zdublowane pozycje.

Sporządził:

pod względem proceduralnym – Dariusz Czyżewski

pod względem merytorycznym – Jan Lorenz

ZATWIERDZAM  
*Dyrektor Zakładu*  
Bartłomiej Dytwiński