



Żórawina, dnia 14 grudnia 2010 roku

1/ZP/6/2010

Wszyscy oferenci

Dotyczy: „Zakup i dostawa armatury wod.-kan. i rur dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie”

Zgodnie z artykułem 38 ustęp 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie udziela wyjaśnienia na zadane zapytania w piśmie z dnia 13 grudnia 2010 roku.

Zapytanie nr 1.

W nawiązaniu do opublikowanych wyjaśnień do specyfikacji proszę o określenie jakie GEBO ma być wycenione w poz. 52-56 – w specyfikacji jest „łącznik wod.”?

Obejma przyłączeniowa GEBO ocynkowana.

Sporządził:

pod względem proceduralnym – Dariusz Czyżewski

pod względem merytorycznym – Jan Lorenz

ZATWIERDZAM
Dyrektor Zakładu
Bartłomiej Dytwiński