



Żórawina, dnia 15 listopada 2011 roku

2/ZP/1/2011

Wszyscy oferenci

**Dotyczy: „Dostawa paliw, dzierżawa dystrybutora i zbiorników paliwowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie”**

Zgodnie z artykułem 38 ustęp 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie udziela wyjaśnienia na zadane pytania w piśmie z dnia 15 listopada 2011 roku.

**Zapytanie nr 1.**

**Podanie danych technicznych jakie powinien spełniać zbiornik będący przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. Interesuje nas przede wszystkim informacja, czy zbiornik powinien być wyposażony w system monitorowania wydawania paliwa, licznik analogowy czy cyfrowy.**

Zbiornik winien być wyposażony w licznik cyfrowy z możliwości monitorowania wydawanego paliwa względem poszczególnych pojazdów. Wykonawca może przedstawić również inny sposób monitoringu wydawanego paliwa.

**Zapytanie nr 2.**

**Czy istnieje możliwość złożenia oferty wariantowej: jednej dotyczącej zbiornika z licznikiem analogowym bez systemu monitorowania wydawanego paliwa, a drugiej dotyczącej zbiornika z systemem monitorowania wydawania paliwa.**

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenie oferty wariantowych w zakresie zbiorników paliwowych, dopuszczenie takiej możliwości stanowiło by zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w myśl artykułu 38 ust. 4 PZP.

Sporządził:  
pod względem proceduralnym – Dariusz Czyżewski

ZATWIERDZAM  
Dyrektor Zakładu  
Bartłomiej Dytwiński