



Żórawina, dnia 17 stycznia 2012 roku

3/ZP/1/2012

Wszyscy oferenci

**Dotyczy: „Zakup i dostawa armatury wod.-kan. dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie”**

Zgodnie z artykułem 38 ustęp 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie udziela wyjaśnienia na zadane pytania w piśmie z dnia 16 stycznia 2012 roku.

**Zapytanie nr 1.**

**Czy zasuwy z poz. 212-215 mają być z twardym uszczelnieniem (Klin ze stali nierdzewnej) czy z miękkim uszczelnieniem – klin ogumowany z atestem do wody pitnej?**

Zasuwy mają posiadać miękkie uszczelnienie.

**Zapytanie nr 2.**

**Zestawienie materiałów w pozycji 167 i 168 zawiera towary identyczne w określeniu nazwy a odmienne w ilościach – proszę o sprecyzowania poprawności zapisów.**

Przetarg dotyczy dostawy siodełek elektrooporowych PE 110x63 w ilości 60 sztuk.

Sporządził:

pod względem merytorycznym - Jan Lorenz

pod względem proceduralnym – Dariusz Czyżewski

ZATWIERDZAM  
*Dyrektor Zakładu*  
Bartłomiej Dytwiński