



---

Żórawina, dnia 17 stycznia 2012 roku

4/ZP/1/2012

Wszyscy oferenci

**Dotyczy: „Zakup i dostawa armatury wod.-kan. dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie”**

**Sprostowanie**

Poz. od 135 do 143 – przetarg dotyczy dostawy obudów żeliwnych (skrzynek żeliwnych) przeznaczonych do zabudowy w chodnik, jezdnię czy też nawierzchnię nieutwardzoną, uniemożliwiając swobodny dostęp do armatury wodociągowej.

Poz. od 89 do 94 - przetarg dotyczy dostawy łączników rurowo - kołnierzowych służących do połączenia rurociągów na bosych końcach rur wykonanych z żeliwna, stali i PVC.

Sporządził:

pod względem merytorycznym - Jan Lorenz

pod względem proceduralnym – Dariusz Czyżewski

**ZATWIERDZAM**  
*Dyrektor Zakładu*  
Bartłomiej Dytwiński