

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – postanowienie z dnia 17.02.2012 r., sygn. WOOŚ.4240.64.2012.PS;
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu – postanowienie z dnia 09.02.2012 r., sygn. ZNS-RŚ-621-8/12 – wpłynęło 21.02.2012 r.

postanawiam

uznać, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n. „Wykonanie projektu i przebudowa linii napowietrznej 110 kV S-174 i S-175 relacji GPZ R-122 Bielany Wrocławskie – GPZ R-192 Żórawina – GPZ R-40 Strzelin”, stosownie do wszczętego w dniu 30 stycznia 2012 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 25 stycznia 2011 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Elektrobud” Marek Bazylewicz z/s Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa zwróciło się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. „Wykonanie projektu i przebudowa linii napowietrznej 110 kV S-174 i S-175 relacji GPZ R-122 Bielany Wrocławskie – GPZ R-192 Żórawina – GPZ R-40 Strzelin”. W związku z tym, Wójt Gminy Żórawina wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 17.02.2012 r., znak: WOOŚ.4240.64.2012.PS i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu opinią sanitarną z dnia 09 lutego 2012 r., znak: ZNS-RŚ-621-8/12, stwierdzili o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Biorąc pod uwagę opinie organów opiniujących, informacje zawarte w złożonych dokumentach załączonych do wniosku, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy, przeanalizowano kryteria związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i dokonano analizy przedsięwzięcia względem zapisów art. 63 ust. 1 i 2 ustawy, celem stwierdzenia, czy w analizowanym przypadku istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Powyższa inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na:

- wybudowanie nowego odcinka linii napowietrznej dwutorowej 2 x 110 kV S-174 i S-175 od GPZ R-192 Żórawina do słupa nr 47 ~ 3 km;
- demontaż starych linii napowietrznych 110 kV S-174 i S-175 ~ 3 km;
- zabudowa przewodu odgromowego skojarzonego z światłowodem typu OPGW od słupa nr 14A zlokalizowanego w miejscowości Domasław do bramki liniowej w GPZ R-192 Żórawina ~ 9 km;
- zabudowa przewodu odgromowego skojarzonego z światłowodem typu OPGW od bramki liniowej w GPZ R-192 Żórawina do słupa nr 37 zlokalizowanego obrębie miejscowości Marcinkowice ~ 8 km.

Inwestycja realizowana będzie na działkach: Żórawina dz. nr 639/3, 640; Magnice dz. nr 4/3, 17; Pasterzyce dz. nr 14, 22; Galowice dz. nr 116, 117, 167; Bogunów dz. nr 217, 218/1, 227/3, 227/4, 228, 229/3, 229/7, 229/9, 231/1, 234/1, 251/2, 256/1; Domasław dz. nr 197, 276, 277, 278/4, 290/2, 291/4, 292, 293/3, 293/4, 294/1, 294/3, 305, 306, 307, 308/2, 308/3, 315, 316, 317/1, 317/2, 347/1, 355; Brzeście dz. nr 26/2, 47/8, 48, 50, 51, 52/6; Księginice dz. nr 105, 107/1, 107/2, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 121, 122/1, 122/2, 123, 125/1, 125/2, 133, 134, 171/1, 182/1; Wilczków dz. Nr 9/2, 179, 180, 182, 184, 194, 196, 198.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko po przebudowie nie zwiększy się w stosunku do stanu istniejącego. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje nieznaczne, krótkotrwałe oddziaływanie na środowisko. Dotyczy to pracy maszyn budowlanych (samochody, dźwigi, wiertnice, koparki) w okresie realizacji. Chwilowej degradacji może ulec powierzchnia ziemi z powodu niewielkich robót ziemnych. Po zakończeniu robót będą przeprowadzone prace rekultywacyjne. Może nastąpić wycinka krzewów i drzew, o ile uniemożliwią one prowadzenie prac lub będą stanowiły zagrożenie dla bezpiecznej eksploatacji linii elektrycznej. Przy przeglądzie linii energetycznej istniejącej nie stwierdzono obecności gniazd bocianów na słupach. Oznacza to, iż prace budowlane związane z przebudowa nie zakłócą okresu lęgowego tych ptaków.

Z uwagi, iż liczba stron postępowania w niniejszej sprawie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zastosowano art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - podano ogłoszenie do publicznej wiadomości.

Pouczenie

1. Na postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie jest ostateczne.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Elektrobud” Marek Bazylewicz z/s Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa
2. Urząd Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
3. a/a

Sprawę prowadzi: S. Lewicki, tel. 71/ 38-14-128