

# GMINA ŻÓRAWINA

ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina  
tel. 71 316 51 57, fax 71 723 49 00  
Regon 931935141, NIP 914-10-02-520  
**UG-IT- 271/1/2012**

Żórawina, dnia 29.03.2012 r.

## Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: **„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przeclawicach”**.

Urząd Gminy w Żórawinie informuje, że wpłynęło zapytanie odnośnie w/w postępowania przetargowego, w związku z powyższym zgodnie z art.38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 ze zmianami) przekazujemy treść zapytania wraz z odpowiedziami.

### Pytanie 1.

„ Na Prace: Wymiana pokrycia dachowego, wymianę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest” powinna obowiązywać stawka 8% czy należy w formularzu ofertowym podać 3 ceny – ceny zawierające 8 %VAT, 23% VAT i sumy?

Odpowiedź: W związku z zapytaniem, Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ.

**W załączeniu obowiązujący załącznik Nr 1 do SIWZ, wg którego należy złożyć ofertę na wykonanie „Przebudowy świetlicy wiejskiej w Przeclawicach.”**

### Pytanie 2

„Dotyczy suchej zabudowy g-k, na sali głównej- w projekcie jest zapis że warstwa ma mieć 20 mm (żadna konfiguracja konfiguracja- jedna płyta lub suma grubości 2 płyt nie daje grubości 20 mm) jaka ma być właściwa grubość i jakiego typu mają być płyty( wodne-ogniowe, ogniowe) i ewentualnie jaką mają mieć wytrzymałość ogniową”.

### Odpowiedź:

Należy tak dobrać materiały aby zapewnić 30 minutową odporność ogniową (REI 30) według normy PN-EN 13501-2+A1:2009.

Wójt Gminy Żórawina  
Zastępca Wójta Gminy  
*T. Grac*  
inż. Tomasz Gracz

