


GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻÓRAWINIE



Żórawina, dnia 09 stycznia 2013 roku

6/ZP/1/2012

Wszyscy oferenci

Dotyczy: „**Zakup i dostawa wodomierzy i osprzętu dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie**”

Zgodnie z artykułem 38 ustęp 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie udziela wyjaśnienia na zadane pytania w piśmie z dnia 07 stycznia 2013 roku.

Zapytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuszcza długość zabudowy wodomierza Dn25 l=260 mm dla pozycji nr 3 zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia?

Tak, dopuszcza.

Zapytanie nr 2.

Proszę o podanie typu zaworu zwrotnego.

Typ z rodziny EA.

Zapytanie nr 3.

Proszę o doprecyzowanie określeni: *konsola do wodomierza redukowana*.

Konsola do wodomierza regulowana.

Sporządził:

pod względem merytorycznym – Bartłomiej Oparcik

pod względem proceduralnym – Dariusz Czyżewski

ZATWIERDZAM
Dyrektor Zakładu
Bartłomiej Dytwiński