

# GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻÓRAWINIE



Żórawina, dnia 18 marca 2013 roku

2/2/ZP/2013

Wszyscy oferenci

**Dotyczy: „Zakup i dostawa armatury wod. - kan. dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie”**

Zgodnie z artykułem 38 ustęp 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie udziela wyjaśnienia na zadane pytania w piśmie z dnia 13 marca 2013 roku i 14 marca 2013 roku.

## **Zapytanie nr 1.**

**Poz. 169 – Pasta montażowa do rur PCV – o jakiej ma być pojemności 250 G, 1000 G, 3000G ?**

Pasta montażowa do rur PCV o pojemności 250 G.

## **Zapytanie nr 2.**

**Czy armatura żeliwna ma być szara czy sferoidalna. Czy kształtki żeliwne, jeśli mają być sfero to mają mieć powłokę epoksydową czy cement = bitum?**

Armatura żeliwna ma mieć powłokę sferoidalną z powłoką epoksydową.

Sporządził:

pod względem merytorycznym – Bartłomiej Oparcik

pod względem proceduralnym – Dariusz Czyżewski

**ZATWIERDZAM**  
*Dyrektor Zakładu*  
**Bartłomiej Dytwiński**