


# GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻÓRAWINIE



Żórawina, dnia 20 marca 2013 roku

3/2/ZP/2013

Wszyscy oferenci

**Dotyczy: „Zakup i dostawa armatury wod.-kan. dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie”**

Zgodnie z artykułem 38 ustęp 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie udziela wyjaśnienia na zadane pytania w piśmie z dnia 15 marca 2013 roku.

## **Zapytanie nr 1.**

**Czy dopuszczają Państwo zamknięcie tłokowe, 100% szczelne w hydrantach, jak alternatywę zamknięcia grzybkowego.**

Zamknięcie tłokowe w hydrancie jest dopuszczalne.

## **Zapytanie nr 2.**

**Czy wymagają Państwo kształtek żeliwnych sferoidalnych ?**

Kształtki żeliwne mają być sferoidalne z powłoką epoksydową

Sporządził:

pod względem merytorycznym – Bartłomiej Oparcik

pod względem proceduralnym – Dariusz Czyżewski

**ZATWIERDZAM**  
*Dyrektor Zakładu*  
**Bartłomiej Dytwiński**