


GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻÓRAWINIE



Żórawina, dnia 21 marca 2013 roku

4/2/ZP/2013

Wszyscy oferenci

Dotyczy: „Zakup i dostawa armatury wod.-kan. dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie”

Zgodnie z artykułem 38 ustęp 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie udziela wyjaśnienia na zadane pytania w piśmie z dnia 18 marca 2013 roku.

Zapytanie nr 1.

Poz. 121 – czy nakrętkę M20 A2 nierdzewna wycenić w kilogramach czy sztukach?
W kilogramach.

Zapytanie nr 2.

Poz. 141-148 – obejmą do nawiercania wycenić w komplecie z mufą elektrooporową czy bez?
Bez mufy elektrooporowej.

Zapytanie nr 3.

Poz. 182-183 – Jaką średnicę i wysokość mają mieć studnie oraz w co mają być wyposażone?

Średnica Dn 1000 materiał PE (PP) wysokość monolitu ok 1,60 m. Pełen zestaw z uszczelkami i włazem B125.

Zapytanie nr 4.

Poz. 232-235 – Czy zasuwy mają posiadać kliny z żeliwa sferoidalnego zalanego gumą? Z czego ma być wykonany korpus i pokrywa oraz w jaki sposób zabezpieczona przed korozją.
Żeliwo sferoidalne z powłoką epoksydową.

Sporządził:

pod względem merytorycznym – Bartłomiej Oparcik

pod względem proceduralnym – Dariusz Czyżewski

ZATWIERDZAM
Dyrektor Zakładu
Bartłomiej Dytwiński